

com.tom GRAPHIC ETH-03 Start-up Guide



The com.tom GRAPHIC ETH-03 is one of the required adapters for the com.tom GRAPHIC family. It provides connectors for Ethernet, shield and power supply. It provides a com.tom GRAPHIC plug adapter on one side and RJ45 with power supply cable on the other side.

Device may only be put into service and operated by qualified personnel.

Mounting

Insert the adaptor into com.tom GRAPHIC.



Lock the adaptor on com.tom GRAPHIC with the screw of GRAPHIC ETH-03

Connection

com.tom GRAPHIC: Direct connector with Shield connection FASTON 0,25" (Functional earth)

Remote:

Ethernet-Interface RJ-45 plug
Power supply GND; brown
VCC; white

General Data

Size Direct connector (W x L x H)	32 x 55 x 26 mm
Cable Ethernet	3 m, S/UTP, Cat. 5
Cable power supply	5 m, LiYY 2 x 0,5
Compliance	RoHS

Electrical Data

Supply voltage	According com.tom GRAPHIC
----------------	---------------------------

Scope of supply

1 Piece	com.tom GRAPHIC ETH-03
1 Piece	Start-up guide

com.tom GRAPHIC ETH-03

Inbetriebnahmeanleitung



Das com.tom GRAPHIC ETH-03 ist einer der erforderlichen Adapter für den Betrieb eines Gerätes der Gerätefamilie com.tom GRAPHIC.

Es stellt einen com.tom GRAPHIC Steckadapter auf der einen Seite und RJ45 mit Spannungsversorgungskabel auf der anderen Seite.

Montage und Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

Montage

Einsetzen des Direktsteckverbinder in das com.tom GRAPHIC.



Mit der Schraube des GRAPHIC ETH-03 im com.tom GRAPHIC sichern.

Anschluss

com.tom GRAPHIC: Direktsteckverbinder mit Schirmanschluss Flachstecker 6,3 mm (Funktionserde)

Gegenstelle:

Ethernet-Interface RJ-45 Stecker
Spannungsversorgung GND; Braun
VCC; Weiß

Allgemeine Daten

Maße Direkt Steckverbinder (B x L x H)	32 x 55 x 26 mm
Kabel Ethernet	3 m, S/UTP, Cat. 5
Kabel Stromversorgung	5 m, LiYY 2 x 0,5
Prüfzeichen	RoHS

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	Gemäß com.tom GRAPHIC
---------------------	-----------------------

Lieferumfang

1 Stück	com.tom GRAPHIC ETH-03
1 Stück	Inbetriebnahmeanleitung